

Расчет нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной ООО "ТЕПЛО"

Показатель	Ед. изм.	год дней	январь 31	февраль 28	март 31	апрель 30	май 31	июнь 16	июль 31	август 31	сентябрь 30	октябрь 31	ноябрь 30	декабрь 31
Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию	кг/т/Гкал	155,3	155,3	155,9	155,0	155,7	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	154,5	155,3
НУРТ средневзвешанный на выработку тепловой энергии	кг/т/Гкал	155,1	155,1	155,7	154,8	155,2	155,2	155,2	155,2	155,2	155,2	155,2	154,1	155,1
Выработка, всего	Гкал	27238,317	3863,243	3810,364	3731,196	2442,480	1333,406	408,531	444,137	604,232	1509,799	2328,230	2905,586	3857,113
Расход на СН	%	0,13	0,10	0,10	0,10	0,28	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,25	0,10
Расход на СН, всего	Гкал	36,16	3,86	3,81	3,73	6,91	1,33	0,41	0,44	0,60	1,51	2,33	7,37	3,86
Отпуск с коллекторов, всего	Гкал	27202,157	3859,383	3806,554	3727,466	2435,570	1332,076	408,121	443,697	603,632	1508,289	2325,900	2898,216	3853,253
Водяной Vitomax 200 LW №1														
Выработка	Гкал/час	6,87	5,19	5,67	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	5,18
Выработка максимальная	Гкал		5111,3	4616,6	5111,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4946,4	5111,3
Выработка номинальная	Гкал		3863,2	3810,4	3731,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2905,6	3857,1
Загрузка	%		75,6	82,5	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,7	75,5
Время работы	час		744	672	744	0	0	0	0	0	0	0	720	744
Индивидуальный удельный расход условного топлива на выработку по режимной карте	кг.у.т./Гкал	Да	155,11	155,70	154,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,09	155,10
Потери тепловой энергии в окружающую среду Q _с	%		7,25	7,67	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	7,24
Средняя за время работы производительность котла	т/ч		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K1			1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000
K2			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
K3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Kc			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
K			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Нкбр	кг.у.т./Гкал		155,11	155,70	154,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,09	155,10
Водяной Vitomax 200 LW №2														
Выработка	Гкал/час	6,87	0,00	0,00	0,00	3,39	1,79	1,06	0,60	0,81	2,10	3,13	0,00	0,00
Выработка максимальная	Гкал		0,0	0,0	0,0	4946,4	5111,3	2638,1	5111,3	5111,3	4946,4	5111,3	0,0	0,0
Выработка номинальная	Гкал		0,0	0	0	2442	1333	409	444	604,2	1509,8	2328	0,0	0
Загрузка	%		0,0	0,0	0,0	49,4	26,1	15,5	8,7	11,8	30,5	45,6	0,0	0,0
Время работы	час		0	0	0	720	744	384	744	744	720	744	0	0