

Расчет затрат на соль на 2024г. по котельной ООО "ТЕПЛО"

Наименование	Количество регенераций установки умягчения воды	Количество соли таблетированной для 1 регенерации установки умягчения воды, кг	Расход соли на регенерацию установки умягчения воды на 2024 год, кг.	Расход соли на регенерацию установки умягчения воды на 1 полугодие 2024 года, кг.	Расход соли на регенерацию установки умягчения воды на 2 полугодие 2024 года, кг.	Цена соли в 1 полугодии 2024 года, руб./кг	ИПЦ на 2 полугодие 2023 года	Цена соли во 2 полугодии 2024 года, руб./кг	Сумма затрат в 1 полугодии 2024г., тыс. руб.	Сумма затрат во 2 полугодии 2024г., тыс. руб.	Сумма затрат в 2024 году, тыс. руб.
фильтры периодического действия Hydro Tech SSF 0835-5600 SEM для подпитки котлового контура (1 шт.)	8	97	785,7	451,8	333,9	27,33	1,047	28,62	12,35	9,56	21,90
фильтры непрерывного действия Hydro Tech SDF 3672-2900 NT#7 для полпитки контура тепловой сети (2 шт. работают попеременно)	6	67,5	405	232,9	172,1	27,33	1,047	28,62	6,37	4,93	11,29
ИТОГО			1 190,70	684,63	506,07	27,33	1,047	28,62	18,71	14,48	33,20